

SITUACE LIŠNÁ

DEMONTÁŽ STÁV.SVODU DO SP 200
NOVÝ SVOD DO SV 201-AYKY 4x70
L=7m LVA-440B







DEMONÁŽ STÁVAJÍCÍHO AYKY 4x35
R 26 - p.č.117
NÁHRADA AYKY-J 3x120+70

PROJEKTOVANÝ
AYKY-J 3x120+70
L=100m

PŘEKOP
L=6m, HL=1,2m

VJEZD
L=6m, HL=1,2m

LEGENDA:

- PROJEKTOVANÝ KABEL NN 
- STÁVAJÍCÍ KABEL NN 
- STAV. TELEFONNÍ KABEL 
- VODOVOD 
- KANALIZACE 
- PLYNOVOD 

Ing. Rudolf POSPÍŠIL

projektování elektrických zařízení

Partyzánská 5, 750 02 PŘEROV

Tel.: 581 210 659

POZNÁMKA: OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
KABEL BUDE ULOŽEN V ZEMI DLE ČSN 73 6005

PROJEKT.


SS 200/P

SJZ: X 28

$R_s \leq 15\Omega$

0,4m

*Obea Lišná
podpis + razítko*

| | | | | |
|-------------------|--------------------------------|--------------|--------|--|
| Zodp. projektant: | Ing. Rudolf Pospíšil | Datum: | 9/2019 |  PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Ing. Rudolf POSPÍŠIL Partyzánská 5, Přerov tel.: 581 210 659 |
| Zpracoval: | Ing. Rudolf Pospíšil | Formát: | A4 | |
| Investor: | ČEZ Distribuce, a.s. | Měřítko: | 1:288 | |
| Akce: | Líšná, p.č.568, svod do SV+kNN | Tech.zpráva: | | |
| Název výkresu: | Situace | Soubor DWG: | | Archivní číslo: |
| | | | | E-001 |
| | | | | Listů: IV-12-8017405 |
| | | | | List: |